



Zapytanie ofertowe
dotyczące zakupu materiałów
Numer: Podkładki
Data publikacji: 12.06.2019
Kategoria: świetliki dachowe

www.dombud.pl

Zapytanie ofertowe

Numer: Podkładki z dnia 12.06.2019

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

1.

Kłapa dymowa **100x150** jednoskrzydłowa o powierzchni czynnej oddymiania 1,04 m². Podstawa prosta o wysokości 50cm wykonana z blachy ocynkowanej 1,25 mm. Wypełnienie skrzydła stanowi 1-warstwowa kopuła akrylowa i płyta z poliwęglanu kanalikowego gr 16mm. Deklarowany dla wypełnienia wsp. izolacyjności termicznej $U= 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$. Kłapa izolowana termicznie wełną mineralną o grubości 20 mm. Układ napędowy kłap dymowych stanowi 2x siłownik elektryczny 2A (klasa SL550) zasilany napięciem 24 V. Kłapa z funkcją wylazu i przewietrzania. Powierzchnia oddymiania **1,04 m²**. Wymagana aproprata techniczna + deklaracja zgodności.

Rysunek w załączniku.

- **Miejsce dostawy** - Zabrze, ul. Wolności
- **Termin realizacji** - **Pilne, proszę zaproponować możliwie najkrótszy termin realizacji.**

Prosimy o:

- podanie ceny netto franco budowa
- podanie warunków płatności,
- potwierdzenie terminu realizacji,
- okresu ważności oferty

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności oraz certyfikaty jakości.

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 13.06.2019r do godz. 15.00 na numer fax 032 750 84 51 lub e-mailem zakup@dombud.pl



Osoba wprowadzająca:

Grzegorz Pieszczyk

DOMBUD S.A.

40-059 Katowice

Drzymały 15

E-mail: g.pieszczyk@dombud.pl

Tel: 662272959

www.dombud.pl